



# STAROSTWO POWIATOWE W GIŻYCKU

11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja 14

tel. 87/ 428 59 58, fax 87/ 428 55 06

e-mail: [skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl](mailto:skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl)

Giżycko, dnia 08.07.2019 r.

WO.272.4.1.2019

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu i oprogramowania, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”,

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.07.2019 r.

**W dniu 08.07.2019 r. wpłynęło pytanie:**

*Zamawiający w „Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1” w zadaniu 2 dla „UPS do serwera” zawarł następujące wymagania:*

*a) 8. wejściowy współczynnik mocy dla 50% obciążenia -  $\geq 0,95$*

*b) 9. wejściowy współczynnik mocy dla 100% obciążenia -  $\geq 0,95$*

*Nie ma dostępnych zasilaczy UPS o takim współczynniku mocy przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.*

*W związku z tym czy Zamawiający zmieni przytoczone wymagania na następujące:*

*a) 8. wejściowy współczynnik mocy dla 50% obciążenia -  $\geq 0,90$*

*b) 9. wejściowy współczynnik mocy dla 100% obciążenia -  $\geq 0,90$*

*?*

*Jednocześnie pragnę zauważyć, że w specyfikacji dotyczącej zasilacza UPS pkt. 3 dubluje się z pkt. 9, pkt. 5 dubluje się z pkt. 11 i pkt. 4 dubluje się z pkt. 10.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zgadza się na zmianę przytoczonych wymagań.

Zamawiający dokonał korekty OPZ wykreślając dublujące się zapisy.

Na stronie BIP Zamawiającego dostępna jest poprawiona wersja OPZ zawierająca zmiany z dnia 4.07.2019 oraz z 08.07.2019 r.

SM/SM