

Giżycko, 19.04.2011 r.

SB.2511.1.1.11

Informacja o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r., Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych Giżycko informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Przebudowę ul. Suwalskiej w Giżycku, na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej”**:

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, za cenę 2 024 488,97 zł (brutto)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Jest to oferta z najniższą ceną. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom(jedynym kryterium oceny ofert była cena =100%= 100 pkt).

Oferta nr 1 POL –DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 35,
za cenę 2 079 824,85 zł (brutto);

Punktacja przyznana w kryterium cena

$(2\ 024\ 488,97 : 2\ 079\ 824,85) \times 100 = 97,34$ pkt;

Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, za cenę 2 024 488,97 zł (brutto)

Punktacja przyznana w kryterium cena

$(2\ 024\ 488,97 : 2\ 024\ 488,97) \times 100 = 100,00$ pkt;

Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z/s w Gajewie, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4, za cenę 2 028 241,92 zł (brutto)

Punktacja przyznana w kryterium cena

$(2\ 024\ 488,97 : 2\ 028\ 241,92) \times 100 = 99,81$ pkt.

3. Zamawiający odrzucił:

Ofertę nr 2 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Suwalska 27.

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust. 1 pkt - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kosztorysy ofertowe należało sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, ściśle według kolejności pozycji wymienionych oraz zgodnie z wzorami dołączonymi do specyfikacji, co do treści opisu kolumn i wierszy.

Kosztorysy dołączone do Państwa oferty zostały sporządzone niezgodnie z wymaganiami zamawiającego. Zawierają one szereg rażących błędów (np. zostały pominięte pozycje, zmieniono technologię robót, zmieniono ilości robót, zmieniono odległości transportu, zmieniono średnicę słupków, itp.), których Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może poprawić.

Stwierdzone nieprawidłowości wykazano poniżej:

Branża drogowa:

- poz. 15 wywiezienie humusu **było: 684,61 m³** - zmieniono na: 2474,99 m³
- poz. 29 transport materiałów **było: na 3 km** - zmieniono na 10 km
- poz. 65 słupki do znaków **było: fi 60 mm** - zmieniono na fi 50 mmm
- poz. 73 nawierzchnia z kostki betonowej **było: podsypka cementowo –piaskowa** - zmieniono na podsypkę piaskową;
- poz. 74 nawierzchnia z kostki betonowej **było: podsypka cementowo –piaskowa** - zmieniono na podsypkę piaskową;

Kanalizacja deszczowa:

- poz. 17 studnie rewizyjne, **było: z pierścieniem odciążającym** - (nie uwzględniono) nie wpisano z pierścieniem odciążającym;
- poz. 19 studnie rewizyjne, **było: z pierścieniem odciążającym** - (nie uwzględniono) nie wpisano z pierścieniem odciążającym;
- poz. 21 studnie rewizyjne, **było: z pierścieniem odciążającym** - (nie uwzględniono) nie wpisano z pierścieniem odciążającym;

Kanalizacja sanitarna:

- poz. 6 było: **montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli** - zmieniono na montaż konstrukcji podwieszeń kabli;

Kable optotelekomunikacyjne VXOTtkD 12 J w relacji Giżycko/RE –Giżycko/GPZ

- poz. 6 było: **Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiegiem przy użyciu młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kat. gr. III-IV), dł. 10 m, rura HDPE 160mm, nakłady na 1 m (krotność 2) – jednostki- m, ilość 10,0**

zmieniono na: Wyk. przep. o dł. 10 m pod drog., torami i in. przeszk. w gr. kat. III-IV prostoliniowo, przy pomocy młota hydraulicznego, z wciąganiem rur przepustowych, rura PE HD 160 mm, nakłady na 1 m (poz. zast.) Krotność =2. jedn. miary = przepust, ilość =10,0

- poz. 14 wciąganie kabli światłowodowych..... **było 0,56 km** , zmieniono na 0,561 km;

- poz. 15 wciąganie kabli światłowodowych ... **było 0,56 km**, zmieniono na 0,558 km;

Kanalizacja i kabli telekomunikacyjnych Rej. 4C, 8C

- poz. 8 było: **Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiegiem przy użyciu młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kat. gr. III-IV), dł. 10 m, rura HDPE 110mm,(4 otwory)krotność 4 – jednostki= m, ilość 12,00**

zmieniono na: Wyk. przep. o dł. 10 m pod drog., torami i in. przeszk. w gr. kat. III-IV prostoliniowo, przy pomocy młota hydraulicznego, z wciąganiem rur przepustowych, rura PE HD 110 mm, (4 otwory), nakłady na 1 m (poz. zast.) Krotność =4. jedn. miary = przepust, ilość =12,00

-poz. 16 było: **Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach**

Zmieniono opis na: wyłącznie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji na kablach o powłokach ołowianych o 300 parach.

- poz. 23 **było: likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat. III, warstwy X otwory=1x1, suma otworów: 1**

Zmieniono opis na: Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr. kat. III, 1 warstw. w ciągu kan. ,1 otw. w bloku, 1 otw. w ciągu kan.

- poz. 24 **było: Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat. III, warstwy X otwory kanalizacja 5-cio otworowa**

Zmieniono opis na: Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr. kat. III, 2 warstw. W ciągu kan., 2 otw. w bloku, 4 otw. w ciągu kan.(kanalizacja 5-cio otworowa poz. zastępcza) krotność 1,25

Oświetlenie

- poz. 19 **było: Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY jedn. = m, ilość = 34,00**

Zmieniono: ilość na 54,00 m

- poz. 21, **był grunt kat. I-II**, zmieniono na grunt kat. I-III

- poz. 23 **było: głębokość rowu do 0,8m**, zmieniono głębokość na 0,6 m

- poz. 25 **było: układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie kabla taśmą ostrzegawczą,**

Zmieniono na: ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m na nap. znamionowe powyżej 110 kV w rowach kablowych, przykrycie kabla taśmą ostrzegawczą.

- poz. 26 **było: układanie rur ochronnych w wykopie, rura A 110PS**

Zmieniono na: układanie rur ochronnych w wykopie, rura A 160mm PS

- poz. 33 **było: badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy**

zmieniono na: badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

Wodociąg

-poz. 20 **było: przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg fi 40 mm nakłady liczone na 1mb przyłącza,**

zmieniono na: przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego- rurociągi fi 50 mm (nakłady liczone na 1mb przyłącza),

- poz. 43 **było: Wykopy koparką w gr.kat. III z transportem wywrotkami na odległość 1,5km - wykopy pod sieć wodociągową, m³ = 717,93 - Wykonawca opuścił pozycję.**

-poz. 44 **było: Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1m i głębokość do 3m, m² = 390,00 - Wykonawca opuścił pozycję.**

Linia energetyczna

- poz. 2 **było: głębokość rowu do 0,8 m**, zmieniono głębokość rowu na 0,60 m;

- poz. 12 **było: głębokość rowu do 0,8m**, zmieniono na głębokość rowu do 0,40m

- poz. 15 **było: głębokość rowu do 0,8 m**, zmieniono głębokość rowu na 0,60 m;

- poz. 20 **było: głębokość rowu do 0,8 m**, zmieniono głębokość rowu na 0,60 m;

- poz. 25 **było: głębokość rowu do 0,6 m**, zmieniono głębokość rowu na 0,40 m;
- poz. 29 **było: głębokość rowu do 0,8 m**, zmieniono głębokość rowu na 0,60 m;

4. Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego wykonawcy
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

T.W./T.W.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
inż. Józef Pipiro