



## Powiat Giżycki

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  
tel. (87) 429 94 35, (0 87) 429 94 34, Fax (0 87) 428 45 65, e-mail: [edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl](mailto:edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl)

Giżycko, dnia 26 marca 2013 r.

Znak sprawy: WE.2110.1.2013

### **Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ i innych potencjalnych wykonawców**

*Dotyczy:*

*postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 759 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania Pt. „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych”*

**Numer ogłoszenia: 14397 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013**

Odpowiedzi na pytania zadane 22 marca 2013 r.

#### **Pytanie nr 1**

Jesteśmy zainteresowani wyceną dźwigu dla startujących w przetargu firm budowlanych. Po zapoznaniu się z wymaganymi parametrami technicznymi jakie musi on spełnić, mamy poważne zastrzeżenia. Dotyczy to głównie punktu 7) w opcjach dodatkowych. Wpisanie parametru powlekane liny nośne jednoznacznie wskazuje na wytwórcę dźwigu. Takie liny stosuje jedynie hiszpański wytwórca dźwigów ORONA. Akurat w tym typie związane jest to z zapewnieniem odpowiedniej cierności. W praktyce oznacza to nierówny naciąg, który dodatkowo znacznie przyspiesza ich zużycie. Uważamy w związku z tym, że taki zapis jest niedopuszczalny i prosimy o jego usunięcie.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z warunku zastosowania powlekanych lin nośnych.

#### **Pytanie nr 2**

Jako typ drzwi podano – automatyczne centralne, chociaż z przekroju szybu wyraźnie widać, że mają to być drzwi teleskopowe.

Odpowiedź

Zamawiający dookreśla, iż w ofercie należy przyjąć drzwi automatyczne o sposobie otwierania dostosowanym do konstrukcji szybu.



## **Powiat Giżycki**

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  
tel. (87) 429 94 35, (0 87) 429 94 34, Fax (0 87) 428 45 65, e-mail: [edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl](mailto:edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl)

### **Pytanie nr 3**

Wątpliwości budzi również w opcjach dodatkowych zapis w punkcie 3) kontrola oświetlenia na przystanku. Wg nas jest to po stronie firmy wykonującej instalację oświetleniową przed drzwiami szybowymi.

Odpowiedź

Wykonawca powinien dokonać kontroli natężenia oświetlenia na przystankach. W przypadku natężenia oświetlenia nie odpowiadającego wymaganiom, Wykonawca wykona dodatkową instalację i oświetlenie na przystankach zgodnie z wymaganiami.

### **Pytanie nr 4**

W ofercie przetargu odnośnie wymagań parametrów technicznych w opcjach dodatkowych jest wskazanie na zamocowanie powlekanych lin nośnych, co jednoznacznie wskazuje na jednego producenta dźwigów ORONA. W związku z powyższym wnoszę o zmianę wymagań parametrów technicznych pozwalające na dopuszczenie innych producentów dźwigów.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z warunku zastosowania powlekanych lin nośnych.

Z poważaniem