



**Powiat Giżycki**

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku  
ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  
tel. (087) 429 94 34, (0 87) 429 94 35; fax (0 87) 428 45 65  
e-mail [edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl](mailto:edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl)

Giżycko, dnia 15 lutego 2010 r.

Znak: WE.2110/3/2010

**Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ  
i innych potencjalnych wykonawców**

*Dotyczy:*  
*postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania Pt. „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii. Wykonanie baterii kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu przy ul. Smętka 7 w Giżycku”*

**Numer ogłoszenia: 25210-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 r.**

Odpowiedzi na pytania.

**Pytanie nr 1:**


W „Zestawieniu urządzeń, osprzętu i armatury” w pozycji 7 występuje „zawór mieszający trójdrogowy”. Proszę o podanie, która pozycja przedmiaru reprezentuje ten zawór.

**Odpowiedź:**

Pozycja 33 d2 dotyczy zaworu 3-drogowego i powinna zostać w przedmiarze.

Z poważaniem

DYREKTOR

  
Kazimierz Ambroziak