



Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
11-500 Giżycko, ul. Smętka 7,
tel. (0 87) 429 94 35, fax (0 87) 428 45 65
e-mail edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl

Giżycko, dnia 10 lutego 2010 r.

Znak sprawy: WE.2110/3/2010

**Do wszystkich wykonawców, którzy
pobrali SIWZ i innych wykonawców**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Wykonanie baterii kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu przy ul. Smętka 7 w Giżycku”, numer ogłoszenia: 25210-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 r., którego termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2010 r.

Rozstrzygnięcie protestu z dnia 03.02.2010 r.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) rozstrzygając protest wniesiony w dniu 3 lutego 2010 r. przez SKORUT Import Ekspert Sp. z o.o.

postanawia:

1. odnośnie zarzutów dot. opisu przedmiotu zamówienia – uwzględnić protest
2. odnośnie zarzutów dot. wykreślenia zapisu punktu 22.5. SIWZ – odrzucić protest

Uzasadnienie

Ad.1 Firma SKORUT Import Ekspert Sp. z o.o. w proteście żąda zmiany treści SIWZ poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych.

Protest w tym zakresie zostaje uwzględniony albowiem Zamawiający nie określił zasad dopuszczenia urządzeń równoważnych lub lepszych, co może utrudniać uczciwą konkurencję. Dlatego też do części IV SIWZ dodaje się następujący zapis:

„Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych do opisanych w przedmiarze i projekcie instalacji. Materiał, urządzenie lub rozwiązanie równoważne powinno zapewniać takie same lub lepsze istotne cechy jakościowe. Za istotne cechy jakościowe zamawiający uznaje:

- 1) Zysk solarny z całej instalacji nie mniejszy niż 63 190 kWh,
- 2) Jakość kolektorów charakteryzowaną przez:
 - sprawność optyczną absorbera kolektorów nie mniejszą niż 0,801 potwierdzoną wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą,
 - jednostkowy zysk solarny nie mniejszy niż 481 kWh/m².

- 3) Pobór energii elektrycznej przy pracy instalacji wynikającej z mocy zainstalowanych elementów elektrycznych i ich czasu pracy.
- 4) Trwałość i awaryjność rozumianą jako spełnianie wymagań aktualnych polskich norm dotyczących słonecznych systemów grzewczych i wszystkich elementów, które będą użyte w budowie instalacji.
- 5) Masę kolektorów nie większą niż 2580 kg (60x43 kg).
- 6) Niezbędną powierzchnię do instalacji elementów (powinna się zmieścić na wyznaczonych dachach budynków i w istniejącej kotłowni).

Zaproponowane zmiany muszą być zgodne z definicją nieistotnego odstępiania od zatwierzonego projektu budowlanego wg art. 36 a Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118).


Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, materiały lub roboty są równoważne z podanymi przez zamawiającego poprzez dostarczenie wraz z ofertą odpowiednich certyfikatów, atestów czy parametrów technicznych”

Zdanie z części IV SIWZ: „Dokumentację budowlaną i elektryczną należy przedstawić przed podpisaniem umowy”, wykreśla się.

Ad.2 Zapis punktu 22.5. SIWZ nie odnosi się do etapu ofert, tylko do sytuacji po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Ustawa wyraźnie zabrania istotnych zmian umowy, chyba że zostało to przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostały określone warunki tej zmiany (art. 144 uPzp). Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że potrzebna jest zmiana, która prowadzi do ulepszenia, usprawnienia realizacji lub do zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych, to punkt 22.5. SIWZ daje zamawiającemu możliwość dokonania takiej zmiany w umowie. Jeżeli ten zapis zostanie usunięty, wówczas nie będzie możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dlatego zamawiający odrzuca żądanie Protestującego i nie usunie zapisu punktu 22.5. z SIWZ.

Zamawiający dokonuje natomiast zmiany zapisu w punkcie 22.5. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Zmiana określenia przedmiotu zamówienia możliwa jest jedynie w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując ograniczenia i rozszerzenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia realizacji lub do zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian przedmiotu zamówienia, uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.”

Od rozstrzygnięcia niniejszego protestu odwołanie nie przysługuje.

DYREKTOR

mgr Kazimierz Ambroziak